



מחלקת הנדסה

מכרז מס' 92/2024

עבודות לסלילת דרך בטחון במושב יושיביה

הודעה לקבלנים מס' 1

על פי סמכותה כאמור בתנאי המכרז שבנדון, מתכבדת בזאת המועצה האזורית שדות נגב (להלן: "המועצה"), למסור לרוכשי מסמכי המכרז שינויים והבהרות נוספות בקשר לתנאי המכרז, לרבות בתשובה לשאלות שהועלו ע"י רוכשי מסמכי המכרז.

מובהר ומודגש בזאת כי מסמך זה מהווה תוספת למסמכי המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז, וכי בכל מקרה של סתירה, גובר האמור בתוספת זו על האמור במסמכי המכרז.

על המציע לחתום על מסמך זה ולצרפו להצעה.

הבהרות לעניין מסמכי המכרז:

מס'	שאלות הבהרה	פירוט הבהרה
1	הבהרה בנוגע למפרט המיוחד רשת קלועה או רשת מרותכת?	יש להתייחס אך ורק לסעיפים הרלוונטים כמפורט בכתב הכמויות, לגדר רשת מרותכת מחוטי פלדה קשה דגם "לירון עם קרן" או "בטחון" או "שדרות" או ש"ע בגובה כולל של 2.48 מ' מפני הקרקע, בתוספת מעקם עילי מעל גובה 1.9-2.0 מ' בזווית 45° ובאורך 50 ס"מ. משבצות 50/150/4.5 מ"מ ועמודים מפרופיל 80/40/2.2 מ"מ או 60/60/2.2 מ"מ כל 2.95 מ', לרבות תמיכות כל עמוד חמישי, כיפות, אביזרי חיבור מנירוסטה ויסודות בטון בודדים.

בכבוד רב,

צחי עסיס
מהנדס המועצה

מאשר קבלת הודעה לקבלנים מס' 1 למכרז 92/2024 (יש לצרפו למסמכי המכרז).

תאריך

חתימה + חותמת